

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6 телефакс -21-6-02

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

Контрольно-счетной палаты
МО «Барышский район»

_____ Фролова Т.В.

«__» _____ 2023г.

ПРОГРАММА

**проведения экспертно-аналитического мероприятия
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»
отдельных мероприятий национальных (региональных) проектов
в части создания, реконструкции и ремонта объектов
капитального строительства**

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области на 2023 год, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области от 29.12.2022г.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:

по национальному проекту «Культура» федерального проекта «Культурная среда» строительство Дома культуры в р.п. Старотимошкино, ул. Садовая.

4.Исследуемый период:

1 кв.2023г.

5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 30 марта 2023 года по 31 марта 2023года.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Отчет)
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Барышский» район»
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»
отдельных мероприятий национального проекта «Культура»
федерального проекта «Культурная среда» в части строительства Дома
культуры в р.п. Старотимошкино, ул. Садовая.**

от 31 марта 2023года

На основании Федерального Закона от 07 февраля 2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», пункта 1.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» на 2023год председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» проведено экспертно-аналитическое мероприятие по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район» отдельных мероприятий национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда» в части строительства Дома культуры в р.п. Старотимошкино, ул. Садовая.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:

по национальному проекту «Культура» федерального проекта «Культурная среда» строительство Дома культуры в р.п. Старотимошкино, ул. Садовая.

4.Исследуемый период:

1 кв.2023г.

5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 30 марта 2023 года по 31 марта 2023года.

6.Результат экспертно-аналитического мероприятия:

По национальному проекту «Культура» федерального проекта «Культурная среда» произведен выезд на строительство Дома культуры в р.п. Старотимошкино, ул. Садовая. Объект по документам готов на 100%, но пока не введен в эксплуатацию. Открытие назначено на 12апреля в день приезда Губернатора Ульяновской области.

В момент проверки на объекте было выявлено некачественное выполнение работ:

- крыша протекает,во многих помещениях на потолке протечки;
- в одном помещении отсутствует 1 плитка на потолке;
- в библиотеке в подоконниках большая не заделанная щель;
- в 2 помещениях на стенах пошли трещины;
- дверь в актовом зале плохо закрывается;
- пол на сцене в актовом зале в нескольких местах поврежден,несколько половиц с трещинами;
- пол на сцене обработан морилкой,но покрашен не ровно,ощущение такое, как будто пролили банку с краской и просто ее размазали,ступеньки на лестнице на сцену уже облезли;
- краны и трубы в санузле протекают;
- в 2 помещениях вода не поступает в краны;
- не горит 1 уличный фонарь при входе в здание;
- плитка на фундаменте с боку и сзади здания отвалилась;
- асфальт провалился в нескольких местах;
- сзади здания,где проложен тротуар,бордюрный камень не закреплен цементом.











7.Выводы:

Выявленные в ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушения и недостатки показывают на необходимость системного контроля результатов производства работ на ОКС и эксплуатации ОКС в соответствии с запланированными параметрами региональных (национальных) проектов.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
МО «Барышский район»

Т.В. Фролова